

Журнал входного контроля: партия арматуры

Учебный пример. Все данные условные. Подписи и печати отсутствуют.

Объект: учебный корпус «Северный». Адрес: Условный город, строительный участок 1. Строительная организация: ООО «Учебстрой».

№ п.п.	Дата доставки	Наименование деталей, материалов, изделий, конструкций, оборудования	Количество	Поставщик	Наименование и номер документа изготовителя	Результат проверки сопроводительных документов изготовителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утвержденной проектной документации и соответствующим документам по стандартизации	Решение о необходимости проведения инструментального контроля	Результат инструментального контроля	Подпись лица, осуществляющего контроль со стороны лица, осуществляющего строительство, и застройщика (технического заказчика)
17	21.09.2026	Арматурный прокат А500С, номинальный диаметр 16 мм, длина 11,7 м; партия А-260918-17; две связки	10,000 т	ООО «Учебная поставка»	Документ о качестве № 1847 от 18.09.2026, условный изготовитель — ООО «Учебный металл»	Маркировка обеих связок и партия соответствуют документу № 1847. Проверены показатели документа по СЕВ-26-КЖ, л. 8, изм. 1; визуально недопустимых дефектов не выявлено.	Требуется проверка геометрических параметров по принятой для примера карте контроля КВ-01. Лабораторные испытания данной партии проектом и картой не предусмотрены.	Проверка выполнена 21.09.2026, протокол ВК-17. Контролируемые параметры соответствуют требованиям СЕВ-26-КЖ, л. 8, изм. 1. По результатам предусмотренных проверок партия допущена к применению.	Подрядчик: инженер Сидоров С. С. — место для подписи. Заказчик: инженер Петров П. П. — место для подписи. Подписи в учебном примере отсутствуют.

① Партия А-260918-17 должна совпадать на бирках, в документе изготовителя и в записи. ② Документ № 1847 от 18.09.2026 относится к этой партии.

③ Необходимость и результаты измерений связаны с картой КВ-01 и протоколом ВК-17. ④ Решение о применении основано на завершённых проверках.

Форма — приложение Г (рекомендуемое) к СП 543.1325800.2024. Объём проверок задан только для учебной ситуации; на объекте его определяют по проекту и применимым требованиям.